

mitidos y excluidos—, siguiendo el mismo orden numérico hasta el final de la relación y continuando seguidamente desde el número 1 hasta el 5.

Logroño, 7 de octubre de 1982.

El Consejero,

2866

RESOLUCION

Publicada en el Boletín Oficial del Estado número 188 correspondiente al día 7-08-82, lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del Concurso-oposición restringido convocado por acuerdo corporativo de la extinta Diputación Provincial de La Rioja, de fecha 30-03-82, para la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto Superior de esta Comunidad Autónoma, no habiéndose presentado reclamación alguna en el plazo reglamentario.

Esta Consejería, en cumplimiento de lo establecido en la Base 4.4 de la convocatoria, la eleva a definitiva.

Asimismo esta Consejería, en cumplimiento de la Base 6.4 de la convocatoria, ha resuelto hacer público el orden en que habrán de actuar los opositores en aquellos ejercicios que no se realicen conjuntamente, según se detalla a continuación, de acuerdo con el sorteo realizado el día 9-09-82, a las 10 horas, en el Servicio de la Función Pública:

1.—Echavarria Macua, Alfonso

2.—González Palomo, Luis Ignacio

Logroño, 7 de octubre de 1982.

El Consejero,

2867

Disposiciones de la Provincia

INDICE

| | Página |
|---|--------|
| I. ADMINISTRACION DEL ESTADO | |
| DIRECCION PROVINCIAL DE INDUSTRIA Y ENERGIA | |
| Sección de Industria: Instalaciones eléctricas | 158 |
| III. ADMINISTRACION MUNICIPAL | |
| Ayuntamientos | 160 |
| IV. ADMINISTRACION DE JUSTICIA | |
| JUZGADOS | |
| Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Distrito | 162 |
| IV. OTROS ANUNCIOS | |
| CAMARA AGRARIA LOCAL DE PREJANO | |
| Renovación de Coto privado de Caza | 164 |
| BANCO ZARAGOZANO | |
| Extravío resguardo de depósito | 164 |

en Logroño, calle Belchite número 4 solicitando autorización administrativa de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Línea de baja tensión en El Villar de Arnedo. Tendrá una longitud total de 149 metros con conductores de cable aislado trenzado tipo RZ-0'6/1 KV de 3x25+1x54,6 mm² en aluminio sobre 4 apoyos de hormigón.

Esta Dirección Provincial en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre; Decreto 1775/ 1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968, y Reglamento de Estaciones Transformadoras, de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Autorizar la instalación solicitada y consiguiente ejecución de las obras de acuerdo con el proyecto presentado debiendo atenderse a las condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido al efecto.

El plazo de puesta en marcha será de un mes contado a partir de la fecha de la presente resolución.

La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

El titular dará cuenta de la terminación de las obras a efectos de su reconocimiento definitivo y extensión del Acta de puesta en marcha.

Logroño, 1 de octubre de 1982.

El Director Provincial,
Lorenzo Cuesta Capillas

2855

2745

I. Administración del Estado

Dirección Provincial de Industria y Energía

SECCION DE INDUSTRIA

2816

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía en La Rioja, por lo que se autoriza la instalación eléctrica que se cita:

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente núm. AT-20.253 incoado en esta Dirección Provincial a instancia de Domingo Veá Munilla con domicilio

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía en La Rioja por lo que se autoriza la instalación eléctrica que se cita:

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente núm. AT-20.186 incoado en esta Dirección Provincial a instancia de Ayuntamiento de Rodezno con domicilio en Rodezno, solicitando autorización administrativa de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Línea aérea trifásica en Rodezno, circuito simple, a 13,2 KV. con conductores de cable al-ac de 32,3 mm² de sección sobre 10 apoyos de hormigón. Tendrá una longitud total de 1.268 metros con origen en el apoyo número 13 b de la línea "Rodezno" y final en la ET que también se autoriza y a continuación se describe.