

*Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica y de declaración en concreto de su utilidad pública*

V.B.378

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966, y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación y declaración en concreto, de su utilidad pública, de variante de Línea, cuyas características especiales, se señalan a continuación:

- Peticionario: Electra de Logroño S.A. con domicilio en Logroño, Polígono San Lázaro.
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Logroño.
- Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de energía en la zona.
- Características principales: Variante de la línea aérea a 13/20 KV consistente en desmontar la línea de alimentación al C.T. "Yagüe" y construir un tramo subterráneo, de 135 m., con cable DHV 12/20 3(1x95) mm2., con origen en el apoyo nº 16 de la "Arco-Vapor" y final en el C.T. "Yagüe".
- Presupuesto: 1.489.862.- Pts.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en C/ Villamediana, 17-1ª planta y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.067/2.

Logroño, 3 de Junio de 1991.— El Director General de Industria y Turismo.

*Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica y de declaración en concreto de su utilidad pública*

V.B.379

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966, y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación y declaración en concreto, de su utilidad pública, de centro de transformación y línea subterránea, cuyas características especiales, se señalan a continuación:

- Peticionario: Electra de Logroño S.A. con domicilio en Logroño, Polígono San Lázaro.
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Calahorra.
- Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de energía en la zona.
- Características principales: Línea subterránea a 13/20 KV, con cable DHV 1x95 mm2. Tendrá una longitud de 29 m. con origen en el apoyo nº 2 de la de Distribución en el Polígono Industrial "Tejerías-1ª Fase" y final en el C.T. "Tejerías nº 1", interior, con transformador de 630 KVA.
- Presupuesto: 4.946.419.- Pts.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en C/ Villamediana, 17-1ª planta y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.387.

Logroño, 3 de Junio de 1991.— El Director General de Industria y Turismo.

*Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica*

V.B.380

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación cuyas características especiales, se señalan a continuación:

- Peticionario: Repsol Petróleo S.A., con domicilio en Madrid, calle José Abascal nº 4.
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Agoncillo.
- Finalidad de la instalación: Alumbrado en estación de servicio.
- Características principales: Línea subterránea de baja tensión, con una longitud de 140 m. y cable RV 0,6/1 KV de 1x70 mm2.
- Presupuesto: 835.975.- Pts.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en C/ Villamediana, 17-1ª planta y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.067/2.

Logroño, 5 de Junio de 1991.— El Director General de Industria y Turismo.

*Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica y de declaración en concreto de su utilidad pública*

V.B.381

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966, y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación y declaración en concreto, de su utilidad pública, de línea aérea a 66 KV, cuyas características especiales, se señalan a continuación:

- Peticionario: Electra de Logroño S.A. con domicilio en Logroño Polígono San Lázaro.
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Logroño...Arrubal.
- Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de energía en la zona.
- Características principales: Línea aérea a 66 KV, con conductore de cable al-ac de 181,6 mm2. Tendrá una longitud de 15.293 m. con origen en la ETD "El Sequero" y final en el apoyo nº 155 de la línea "Sequero".
- Presupuesto: 63.540.681.- Pts.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en C/ Villamediana, 17-1ª planta y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.389.

Logroño, 6 de Junio de 1991.— El Director General de Industria y Turismo.

*Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica*

V.B.383

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación de ampliación ETD, cuyas características especiales, se señalan a continuación:

- Peticionario: Permolca S.A., con domicilio en Logroño, Polígono la Portalada.
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Logroño.
- Finalidad de la instalación: Fábrica de perfiles y moldeados de caucho.
- Características principales: Ampliar la potencia en la ETD, sustituyendo el actual transformador de 2000 KVA por otro de 4000 KVA.
- Presupuesto: 5.546.000.- Pts.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en C/ Villamediana, 17-1ª planta y formularse a la misma las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-18.808.

Logroño, 13 de Junio de 1991.— El Director General de Industria y Turismo.

*Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica*

V.B.384

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación de ampliación C.T., cuyas características especiales, se señalan a continuación:

- Peticionario: Electra de Logroño S.A., con domicilio en Logroño, Polígono San Lázaro.
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Logroño.
- Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de energía en la zona.
- Características principales: Ampliar la potencia en el C.T. "El Carretil", sustituyendo el actual transformador de 160 KVA por otro de 250 KVA.
- Presupuesto: 159.300.- Pts.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en C/ Villamediana, 17-1ª planta y formularse a la misma las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-18.838.

Logroño, 13 de Junio de 1991.— El Director General de Industria y Turismo.

*Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica*

V.B.385

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación de ampliación potencia C.T., cuyas características especiales, se señalan a continuación:

- Peticionario: Electra de Logroño S.A., con domicilio en Logroño, Polígono San Lázaro.
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Lardero.
- Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de energía en la zona.
- Características principales: Ampliar la potencia en el C.T. "Plaza", sustituyendo el transformador actual de 200 KVA por otro de 400 KVA.
- Presupuesto: 661.700.- Pts.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en C/ Villamediana, 17-1ª planta y formularse a la misma las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-19.089.

Logroño, 13 de Junio de 1991.— El Director General de Industria y Turismo.