

## B. Otros anuncios oficiales

### CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y COMERCIO

#### *Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica* V.B.698

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de instalación de central hidroeléctrica, cuyas características especiales, se señalan a continuación:

- Peticionario: Saltos del Norte, S.L., con domicilio en Logroño, Caballero de la Rosa, 7 bajo.
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Pradillo
- Finalidad de la instalación: Central hidroeléctrica.
- Características principales: Central hidroeléctrica formada fundamentalmente por un generador asíncrono de 530 KW 220/380 y centro de transformación interior, con transformador de 500 KVA 380/20.000.
- Presupuesto: 25.495.848 Pts.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17-1ª planta y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.361.

Logroño, 14 de Noviembre de 1991.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

#### *Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica* V.B.699

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de instalación de central hidroeléctrica, cuyas características especiales, se señalan a continuación:

- Peticionario: Saltos del Norte, S.L., con domicilio en Logroño, Caballero de la Rosa, 7 bajo.
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Villanueva de Cameros
- Finalidad de la instalación: Central hidroeléctrica.
- Características principales: Central hidroeléctrica formada fundamentalmente por un generador asíncrono de 269 KW 220/380. Línea aérea a 20 KV con una longitud de 280 m. y cable al-ac de 54,6 mm<sup>2</sup> de conexión de central con la línea de distribución. Centro de transformación interior, con transformación de 200 KVA 380/20.000.
- Presupuesto: 32.759.724 Pts.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17-1ª planta y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.362.

Logroño, 14 de Noviembre de 1991.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

#### *Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica* V.B.700

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de instalación de línea aérea en B.T., cuyas características especiales, se señalan a continuación:

- Peticionario: Ayuntamiento de Sajazarra, con domicilio en Sajazarra.
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Cihuri
- Finalidad de la instalación: Elevación de aguas.
- Características principales: Línea aérea y subterránea de baja tensión, con una longitud total de 376 m. (280 m. aéreo y 96 m. subterráneo) y cable de 3x35 mm<sup>2</sup>.
- Presupuesto: 1.259.534 Pts.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17-1ª planta y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.457.

Logroño, 15 de Noviembre de 1991.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

#### *Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica* V.B.701

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de instalación de línea subterránea en B.T., cuyas características especiales, se señalan a continuación:

- Peticionario: Mª del Mar Calvo Torre, con domicilio en Logroño, calle Portales, 25.

- Lugar donde se va a establecer la instalación: Casa de campo
- Finalidad de la instalación: Casa de campo.
- Características principales: Línea subterránea de baja tensión, con una longitud de 90 m. y cable de 4x10 mm<sup>2</sup>.
- Presupuesto: 224.970 Pts.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17-1ª planta y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.458.

Logroño, 15 de Noviembre de 1991.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

#### *Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica* V.B.702

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de instalación de línea subterránea y C.T., cuyas características especiales, se señalan a continuación:

- Peticionario: Embutidos Hijos de Faustino Ortiz, S.A., con domicilio en Baños de Río Tobía, calle Real, 40.
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Baños de Río Tobía
- Finalidad de la instalación: Fábrica embutidos.
- Características principales: Línea subterránea a 13,2 KV, con cable de 1x50 mm<sup>2</sup> Al. Tendrá una longitud de 1250 m. con origen en la línea de distribución de ELSA y final en el C.T., interior, con transformador de 630 KVA.
- Presupuesto: 5.192.836 Pts.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17-1ª planta y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.462.

Logroño, 15 de Noviembre de 1991. - El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

#### *Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica* V.B.703

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de instalación de ampliación potencia centro de transformación cuyas características especiales, se señalan a continuación:

- Peticionario: Cooperativa Frutos del Campo "KUMIX", con domicilio en Aldeanueva de Ebro, calle Gonzalo de Berceo, 81.
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Aldeanueva de Ebro
- Finalidad de la instalación: Fábrica conservas.
- Características principales: Ampliar la potencia en el centro de transformación sustituyendo el actual transformador de 125 KVA por otro de 400 KVA.
- Presupuesto: 3.185.500 Pts.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17-1ª planta y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-15.028.

Logroño, 19 de Noviembre de 1991.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

#### *Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica* V.B.704

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de instalación de variante de línea, cuyas características especiales, se señalan a continuación:

- Peticionario: Electra de Logroño, S.A., con domicilio en Logroño, c/ Polígono San Lázaro, s/n.
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Casalarreina
- Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de energía en la zona.
- Características principales: Variante de la línea a 13/20 KV al C.T. "Marugal", consistente en desmontar el tramo aéreo de línea entre los apoyos 151 y 152, sustituyendo éstos por apoyos metálicos y construyendo un tramo subterráneo de 380 m. con cable P3PFV (1x95) mm<sup>2</sup> Al.
- Presupuesto: 6.159.236 Pts.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17-1ª planta y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-17.805/2.

Logroño, 19 de Noviembre de 1991.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.