

nº 570 de la línea "Abalos" (a intercalar entre los apoyos n.ºs 422 y 423) y final en el Centro de Transformación "Matadero", intemperie con transformador de 100 KVA.

e) Presupuesto: 3.955.584 Pesetas

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17 1ª Planta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente a la publicación de este Anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.779.

Logroño, 29 de marzo de 1.994.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica
IV.B.187

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación de variante de línea cuyas características especiales se señalan a continuación:

a) Peticionario: IBERDROLA, S.A., con NIF A-48010615 y domicilio en Logroño, Polígono San Lázaro.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: LOGROÑO, en Polígono Industrial La Portalada.

c) Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de energía en la zona.

d) Características principales: Variante de la línea al CT "Escalón", consiste en desmontar la línea aérea y el CT "Escalón" y línea y el CT "Ugarte".

— Línea subterránea a 13/20 KV con cable DHV 12/20 de 240 mm2 Al. Tendrá una longitud de 220 m. con origen en el apoyo n.º 8 de la línea "Oyón" y final en el CT "Torrecilla".

— Línea subterránea a 13/20 KV con cable DHV 12/20 240 mm2 Al. Tendrá una longitud de 190 m. con origen en el CT "Torrecilla" y final en el CT "Ugarte".

— Línea subterránea a 13/20 KV con cable DHV 12/20 240 mm2 Al. Tendrá una longitud de 170 con origen en el CT "Ugarte" y final en el CT "Escalón", interior con transformador de 250 KVA.

e) Presupuesto: 13.043.855 Pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17 1ª Planta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-17.763.

Logroño, 5 de Abril de 1.994.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica
IV.B.188

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación de variante de línea cuyas características especiales se señalan a continuación:

a) Peticionario: IBERDROLA, S.A., con NIF A-48010615 y domicilio en Logroño, Polígono San Lázaro.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: LOGROÑO, en Polígono Industrial La Portalada.

c) Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de energía en la zona.

d) Características principales: Variante de la línea a 13/20 KV al CT "Provedo", consistente en alimentar el tramo de línea entre los apoyos 34 y 45 con una línea subterránea de 170 m. y cable DHV 12/20 1X95 mm2 desde el CT "Escalón".

e) Presupuesto: 3.608.640 Pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17 1ª Planta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-19.904.

Logroño, 5 de Abril de 1.994.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica
IV.B.189

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación de variante de línea cuyas características especiales se señalan a continuación:

a) Peticionario: A.C.G.COMPONENTES, S.A., con NIF A-11087715 y domicilio en Agoncillo, Polígono "El Sequero" parcelas N.º 37,38.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: AGONCILLO, Polígono "El Sequero".

c) Finalidad de la instalación: Fábrica componentes.

d) Características principales: Ampliar la potencia en la Estación Transformadora de distribución, instalando un nuevo transformador de 3000 KVA 66000/20000 KV. Línea subterránea a 20 KV, con cable unipolar de DHV 12/20 Kv de 95 mm2. Tendrá una longitud total de 680 m (330 +

350 m.) con origen en la estación Transformadora de Distribución y final en el CT interior con 2 transformadores de 1250 KVA cada uno.

e) Presupuesto: 4.850.000 Pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17 1ª Planta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-20.185.

Logroño, 5 de Abril de 1.994.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica
IV.B.190

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación de variante de línea cuyas características especiales se señalan a continuación:

a) Peticionario: ANTONIO EZQUERRO EZQUERRO, con NIF 16.118.567-J y domicilio en Pradejón, C/ San Isidro, 8.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: PRADEJON, Calles Regadía y Barranco I.

c) Finalidad de la instalación: Almacén Agrícola.

d) Características principales: Línea aérea de baja tensión. Tendrá una longitud de 55 m. con cable aislado de 3X25/54,6 mm2.

e) Presupuesto: 90.000 Pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17 1ª Planta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.780.

Logroño, 5 de Abril de 1.994.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro

Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica
IV.B.191

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación de variante de línea cuyas características especiales se señalan a continuación:

a) Peticionario: IBERDROLA, S.A., con NIF A-48010615 y domicilio en Logroño, Polígono San Lázaro.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: LOGROÑO, en el Barrio de I.a Estrella.

c) Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de energía en la zona.

d) Características principales: Línea subterránea a 13/20 KV, con cable DHV 12/20 KV de 1X240 mm2 Al. (125 m.) y P3PFV 3(1X240) mm2 Al. (189 m.). Tendrá una longitud total de 314 m. con origen en el C.T. "Cáritas-2" y final en el C.T. "Río Linares-3".

e) Presupuesto: 4.784.695 Pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17 1ª Planta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.358.

Logroño, 7 de Abril de 1.994.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica
IV.B.192

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación de variante de línea cuyas características especiales se señalan a continuación:

a) Peticionario: FLORA, S.A., con NIF B-26108720 y domicilio en Nájera, Camino de Uruñuela, s/n.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: NAJERA, en Carretera Logroño Km. 23,5.

c) Finalidad de la instalación: Para fábrica.

d) Características principales: Grupo electrogéno Electra Molins, de 60 KVA, 220/380 V.

e) Presupuesto: 1.025.950 Pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17 1ª Planta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.790.

Logroño, 7 de Abril de 1.994.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

Solicitud de autorización para apertura de un pozo (4478)

IV.B.168

D. ISAAC VAREA IBAÑEZ, solicita autorización para la apertura de