

d) Características principales: Línea subterránea de baja tensión, con cable RV 0,6/1 KV de 3,5X25 mm<sup>2</sup> y una longitud de 471 m.

e) Presupuesto: 875.442 Pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17 1ª Planta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.788.

Logroño, 30 de marzo de 1.994.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

*Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica*  
IV.B.203

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación de variante de línea cuyas características especiales se señalan a continuación:

a) Peticionario: PABLO SANTAMARIA TRICIO, con NIF 16.547.782-V y domicilio en Logroño C/ Avda. de La Paz nº 49-5ºE

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: SANTA COLOMA, en Carretera de Alesón.

c) Finalidad de la instalación: Merendero.

d) Características principales: Línea subterránea de baja tensión, con una longitud de 235 m. cable RV 0,6/1KV de 3,5X25 mm<sup>2</sup>.

e) Presupuesto: 474.242 Pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17 1ª Planta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.789.

Logroño, 05 de Abril de 1.994.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

*Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica*  
IV.B.204

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación de variante de línea cuyas características especiales se señalan a continuación:

a) Peticionario: AYUNTAMIENTO DE ENTRENA, con domicilio en Entrena C/ Mayor S/N.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: ENTRENA, en Polígono 13, Parcela 17, Término "Valredonda".

c) Finalidad de la instalación: Para piscinas y edificio de servicios.

d) Características principales: Línea aérea a 13/20 KV, con cable al-ac de 54,6 mm<sup>2</sup>. Tendrá una longitud de 275 m. con origen en el apoyo nº 254 de la "Panzares-Saliente" y final en el CT "Piscinas", interior con transformador de 100 KVA.

e) Presupuesto: 3.589.380 Pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17 1ª Planta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.798.

Logroño, 05 de Abril de 1.994.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

*Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica*  
IV.B.205

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación de variante de línea cuyas características especiales se señalan a continuación:

a) Peticionario: IBERDROLA, S.A., con NIF A-48010615 y domicilio en Logroño, Polígono San Lázaro.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: CASALARREINA, Término "Zamaca".

c) Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de energía en la zona.

d) Características principales: Línea aérea a 13/20 KV, con cable al-ac de 54,6 mm<sup>2</sup>. Tendrá una longitud de 90 m. con origen en el apoyo nº 2 de la línea "Angulo" y final en el C.T. "Zamaca" intemperie con transformador de 250 KVA.

e) Presupuesto: 1.719.144 Pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17 1ª Planta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.795.

Logroño, 07 de Abril de 1.994.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

*Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica*  
IV.B.206

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 de 20

de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación de variante de línea cuyas características especiales se señalan a continuación:

a) Peticionario: IBERDROLA, S.A., con NIF A-48010615 y domicilio en Logroño, Polígono San Lázaro.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: ALBELDA DE IREGUA, en el camino de Bueyo.

c) Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de energía en la zona.

d) Características principales: Centro de Transformación "Atayo", intemperie con transformador de 100 KVA.

e) Presupuesto: 82.200 Pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17 1ª Planta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-18.215.

Logroño, 11 de Abril de 1.994.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

*Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica y de declaración de su utilidad pública*  
IV.B.207

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966, y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación y declaración en concreto de su utilidad pública, de línea aérea y centro de transformación cuyas características especiales se señalan a continuación:

a) Peticionario: IBERDROLA, S.A., con domicilio en LOGROÑO, Polígono San Lázaro y NIF A-48010615.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: LOGROÑO, Paraje Cantabria Camino Viejo de Viana.

c) Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de energía en la zona.

d) Características principales: Línea aérea a 13/20 KV, con cable al-ac de 54,6 mm<sup>2</sup>. Tendrá una longitud de 83 metros con origen en el apoyo nº 29 de la línea "Madre de Dios" y final en el CT "Camino Viejo de Viana", intemperie con transformador de 25 KVA.

e) Presupuesto: 1.840.605 Pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17 1ª Planta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente a la publicación de este Anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.781.

Logroño, 11 de Abril de 1.994.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

*Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica*  
IV.B.208

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación de variante de línea cuyas características especiales se señalan a continuación:

a) Peticionario: PEDRO HERREROS VALDEMOROS, con DN1 16.381.253 con domicilio en Albelda de Iregua, calle José Antonio, 1.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: NALDA, en Polígono nº 3, parcela 384, Camino del Ribazo de Nalda.

c) Finalidad de la instalación: Caseta de campo.

d) Características principales: Línea Subterránea de baja tensión. Tendrá una longitud de 650 m con cable aislado de 2X25 mm<sup>2</sup>.

e) Presupuesto: 546.475 Pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Villamediana, 17 1ª Planta, y formularse al mismo las reclamaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT-21.793.

Logroño, 12 de Abril de 1.994.— El Director General de Industria, Vicente Ruiz Simarro.

*Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica*  
IV.B.209

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la petición de instalación de variante de línea cuyas características especiales se señalan a continuación:

a) Peticionario: IBERDROLA, S.A., con NIF A-48010615 con domicilio en Logroño, Polígono San Lázaro s/n.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: LOGROÑO, en Avenida Colón, 7.

c) Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de energía en la zona.

d) Características principales: Línea Subterránea a 13/20 KV, con cable DHV 12/20 de 1X240 mm<sup>2</sup>. Tendrá una longitud de 96 m. con origen en el CT "Maristas" y final en el Ct "Calvo Sotelo".